

Ваша безопасность

Этот опасный газ

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА ИНФОРМИРУЕТ: В РЕГИОНЕ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ОТРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ГОРЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Страшная трагедия в Ногинске унесла 14 марта 2018 года жизни шести человек, трое из которых дети. Смерть людей наступила от отравления продуктами горения. В квартире на 1 этаже произошло скопление угарного газа, проверка дымовых и вентканалов не проводилась в течение года: УК и жители не обеспечили допуск специалистов в квартиры.

В целях профилактики и пресечения подобных ситуаций Люберецкое районное отделение МОО ВДПО разъясняет: подключать газовые приборы, а также производить их замену имеют право только специалисты газового хозяйства. Необходимо устанавливать современные газовые приборы с автоматикой контроля за факелом конфорки. Желательно иметь бытовые сигнализаторы загазованности и клапаны-отсекатели.

Главную опасность представляет угарный газ, если он должным образом не выводится наружу. Угарный газ не имеет запаха и вызывает отравление и даже смерть. Признаки отравления: головокружение, шум в ушах, сердцебиение, покраснение лица, слабость, тошнота, рвота. В тяжёлых случаях - судороги, потеря сознания, кома.

Стоит помнить: перед включением газовой плиты, колонки, котла и других приборов необходимо открыть форточку, окно в режиме проветривания или воздушный приточный клапан. Мно-



гие поступают неправильно. Собираясь принять ванну, стараются полностью закупорить все двери и окна, зимой даже заклеивают вентканалы. До наступления отопительного периода зажигают конфорки на газовой плите или духовку, чтобы тёплый воздух попал во все комнаты, вентилятором нагнетают его из кухни. Готовя пищу, включают вытяжку над плитой, закрывая окна и двери.

Во всех перечисленных случаях создаются условия для скопления угарного газа. Если раньше устанавливались деревянные окна и двери, через щели которых воздух поступал в помещение, то современные окна герметизируют помещение. Да ещё из него вытяжным вентилятором высасывается воздух, создается разрежение, дымовые газы втягиваются в помещение. Эта ситуация ведет к образованию угарного газа, и не важно, где установлены вытяжные вентиляторы: на кухне, в туалете или в ванной комнате. Поэтому вытяжная вентиляция должна быть только с естественной тягой. В этих зданиях категорически запрещается установка вытяжных электровентиляторов. В помещении, где установлено газовое оборудование, необходим воздухообмен: открытая форточка или фрамуга (приток воздуха) и вентиляционный канал (вытяжка). Проверить наличие тяги

в вентиляционном канале можно с помощью обычного листка бумаги. Он должен прилипнуть к решетке канала за счет тяги. Чтобы не ухудшить тягу, необходимо чаще очищать сетку от грязи, а также регулярно проверять дымовые и вентиляционные каналы. Данная проверка должна проводиться специализированными организациями не реже 3 раз в год.

ВНИМАНИЕ! Согласно «Правилам пользования газом в быту», ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов несут владельцы и лица, пользующиеся газом.

Угарный газ действительно очень коварен: он образуется везде, где горит газ, в условиях нехватки кислорода.

Первая помощь при отравлении:

1. Необходимо устранить поступление СО (отключить источник), при этом дышать через марлю или носовой платок.
2. Пострадавшего вынести на чистый воздух; протереть уксусом виски, лицо и грудь, дать раствор пищевой соды (1 ч. л. на 1 стакан воды), предложить горячий кофе или чай.
3. Если пострадавший находится в сознании, его нужно уложить и обеспечить покой.
4. Пострадавшему в бессознательном состоянии необходимо поднести к носу (расстояние – не более 1 см!) вату с нашатырным спиртом, на грудь и голову нужно положить емкость с холодной водой или льдом, а ступни – согреть.
5. Если человек не приходит в себя, то до прибытия «скорой» сделать пострадавшему закрытый массаж сердца и искусственное дыхание.

С. ПАШКЕВИЧ,
первый заместитель председателя
Совета Люберецкого районного
отделения МОО ВДПО